

BILANS MOCY: RP


Moc zainstalowana: $P_i = 25,5 \text{ kW}$

Moc zapotrzebowana: $P_z = 15,3 \text{ kW}$

ZK1x-1P

złącze kablowe, pomiarowe
zgodnie z: OD5/ZR7/1155/2015

OCHRONA PRZED PORAZNIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:
1.SAMOCZYNNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA – nn 0,4kV.
2.UKŁAD PRACY INSTALACJI TNS.
3.WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO – PRĄDOWE.
4.POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSCOWE.

CODEX 		Biuro Rzecznictwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl			
Przedsięwzięcie:		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Czarnków w miejscowości Brzeźno		Stadium dokumentacji:	
Tytuł rysunku:		SCHEMAT ZASILANIA			
Funkcja		Imię i nazwisko		Specjalność	
Projektował:		mgr inż. Adam Samson		inst. elektryczne	
Sprawdził:		mgr inż. Łukasz Matuszewski		inst. elektryczne	
Numer uprawnień		WKP/0197/PWOE/13		Podpis	
Data:		GRUDZIEŃ 2016		Nr rys.: E-03	
Skala:		-		Branża: ELEKTRYCZNA	