



BILANS MOCY: RP

Moc zainstalowana: $P_i = 31,8 \text{ kW}$

Moc zapotrzebowana: $P_z = 16,0 \text{ kW}$

- OCHRONA PRZED PORAŻNIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:
- 1.SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA — nn 0,4kV.
 - 2.UKŁAD PRACY INSTALACJI TNS.
 - 3.WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO — PRĄDOWE.
 - 4.POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSCOWE.

CODEX		Biuro Rzecznictwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl			
Przedsięwzięcie:		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kaczory			Stadium dokumentacji:
Tytuł rysunku:		SCHEMAT ZASILANIA			Nr rys.: E-03
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Skala: -:-
Projektował:	mgr inż. Adam Samson	inst. elektryczne	WKP/0197/PWOE/13		Branża: ELEKTRYCZNA Data: GRUDZIEŃ 2016
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Matuszewski	inst. elektryczne	WKP/0175/PWOE/12		