

- 1 - rura PE Ø110*6,6 , SDR17
2 - rura PE Ø32*2,0 , SDR17
3 - trójnik do zgrzewania (dostarcza Spółka MWiK w Pile);
+ zasuwa DN100 (dostarcza Spółka MWiK w Pile);
4 - teleskopowa obudowa do przyłącza domowego;
5 - skrzynka uliczna do zasuw Ø157,
h≥270mm,sztywna,wg DIN 4056
6 - drut identyfikacy Cu1,5 mm2 DY. Końcówki należy umieścić
w skrzynce zasów lub nawiertki;
7 - taśma ostrzegawcza o szerokości 20cm;
8 - trójnik DN100/80/100;
9 - kołnierz gwintowany DN100/1";
+ zasuwa do przyłączy domowych 1"/Ø32;
10 - zasuwa kołnierzowa DN80;
11 - hydrant nadziemny DN80;
12 - króciec dwukołnierzowy DN80.

