



SYMBOL		OPIS
	-	Uziemienie fundamentowe bednarka FeZn 25x4
ZK	-	Złącze kontrolne

OBJAŚNIENIA:

- Jako uziom naturalny wykorzystać zbrojenie fundamentowe
- Uziom fundamentowy sztuczny wykonać bednarką FeZn 25x4 jako pierścień zewnętrzny w dolnej warstwie zbrojenia oraz łączyć galwanicznie poprzez spawanie.
- Metalowe pokrycie dachu wykorzystać jako zwody poziome.
- Przewody odprowadzające wykonać prętem FeZn Ø8 na uchwyłach odstępowych. Dopuszcz się wykorzystanie metalowej konstrukcji wiaty jako przewody odprowadzające.
- Wystające ponad dach metalowe elementy połączyć mostkami wyrównawczymi z instalacją odgromową.

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

CODEX		Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Erodowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl			
Przedsięwzięcie:		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Miasteczko Krajeńskie		Stadium dokumentacji:	
Tytuł rysunku:		INSTALACJE ODGROMOWE - WIATA			Nr rys.:
					E-09
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Skala:
Projektował:	mgr inż. Michał Szafrński	instalacje elektryczne	WKP/0187/POOE/11		1:100
					Branża:
					Instalacje elektryczne
					Data:
					październik 2016