

ZASILANIE Z RG

YKY 5x10

YKY 5x10

YKY 5x10

YKY 5x10

TABLICA KONTENERA TB

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY

L1L2L3,N,PE

F1 1P B20A

F2 2P B16 0,03A AC

F3 1P B10A

L1,L2,L3

N

PE

L1

N

PE

L2

N

PE

$R \leq 5,0 \Omega$

TABLICA KONTENERA TC

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY

L1L2L3,N,PE

F1 1P B20A

F2 2P B16 0,03A AC

F3 1P B10A

L1,L2,L3

N

PE

L1

N

PE

L2

N

PE

$R \leq 5,0 \Omega$

TABLICA RAMPY TR

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY

L1L2L3,N,PE

F1 1P B20A

F2 2P B16 0,03A AC

F3 1P B10A

L1,L2,L3

N

PE

L1

N

PE

L2

N

PE

$R \leq 5,0 \Omega$

TABLICA KONTENERA TE

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY

L1L2L3,N,PE

F1 1P B20A

F2 2P B16 0,03A AC

F3 1P B10A

L1,L2,L3

N

PE

L1

N

PE

L2

N

PE

$R \leq 5,0 \Omega$

Obwód nr 1	Obwód nr 2	Obwód nr 3
Rezerwa	Gniazda 1xL+N+PE	Oświetlenie
	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5
	2,0kW	1,0kW

Obwód nr 1	Obwód nr 2	Obwód nr 3
Rezerwa	Gniazda 1xL+N+PE	Oświetlenie
	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5
	2,0kW	1,0kW

Obwód nr 1	Obwód nr 2	Obwód nr 3
Rezerwa	Gniazda 1xL+N+PE	Oświetlenie
	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5
	2,0kW	1,0kW

Obwód nr 1	Obwód nr 2	Obwód nr 3
Rezerwa	Gniazda 1xL+N+PE	Oświetlenie
	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5
	2,0kW	1,0kW

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

<b>CODEX</b>		Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Czerodowska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl	
Przedsięwzięcie:		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Jastrowie	
Tytuł rysunku:		TABLICE KONTENERÓW - SCHEMAT IDEOWY	
Nr rys.:		E-04	
Skala:			
Projektował:		mgr inż. Michał Szafrński	
Specjalność:		instalacje elektryczne	
Numer uprawnień:		WKP/0187/POOE/11	
Podpis:			
Data:		grudzień 2016	