



SYMBOL		OPIS
RG		- Rozdzielnica główna RG
ZK		- Złącze kontrolne ZK Uziemienie pionowe o wartości R≤5,0Ω
GSU		- Główna szyna uziemiająca
		- Miejscowe połączenie wyrównawcze
		- Gniazdo 1xL+N+PE IP44
		- Oprawa oświetleniowa plafon naścienny Źródło światła LED 50W IP65
		- Oprawa oświetleniowa plafon Źródło światła LED 50W IP65
		- Oprawa oświetleniowa Źródło światła LED 77W IP65
EX		- Oprawa oświetleniowa Źródło światła LED EX
		- Łącznik pojedynczy

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

CODEX						Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Cierodowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl											
Przedsiębiorstwo:						Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Krajenka						Stadium dokumentacji:					
Tytuł rysunku:						INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KONTENERY						Nr rys.: E-02					
Funkcja		Imię i nazwisko		Specjalność		Numer uprawnień		Podpis		Skala:		1:50					
Projektował:		mgr inż. Michał Szafrński		Instalacje elektryczne		WKP/0187/POOE/11				Branża:		Instalacje elektryczne					
										Data:		grudzień 2016					